

БЛАНК ЗАКАЗА УЗА-10М.АВ1

Количество устройств: _____

Код заказа:

		0							-	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

1	Номинальный ток измерительных входов I1, I2, I3: 1 А 5 А	1 5
2	Номинальный ток измерительного входа I4: 1 А 0,2 А	1 2
3	Резерв	0
4	Напряжение срабатывания дискретных входов: =/~ 110В =/~ 220В	1 2
5	Оперативное питание от цепей ТТ: Нет Да	0 1
6	Дешунтирование электромагнитов отключения: (Только в 2-х фазном исполнении и без питания от ТТ) Нет Да	0 1
7	Питание дискретных входов DI5 и DI6 от внутреннего источника питания (только при наличии питания от ТТ): Нет DI5 DI5 и DI6	0 1 2
8	Крепление: Стандартное Винтовое за переднюю панель	0 1
9	Резерв:	0
10	Резерв	0

Наименование фирмы-заказчика: _____

Адрес, телефон: _____

Контактное лицо: _____